



### REQUERIMENTO Nº 253/2018

Penápolis, 10/12/2018
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO P/ <u>unanimidade</u>
<input type="checkbox"/> REJEITADO P/ _____
_____ Presidente

### **EXECUTIVO/SAÚDE: INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE MANUTENÇÃO EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA MACRO IV.**


Senhor Presidente,

Requeremos à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja oficiado ao Executivo para que, através da Secretaria Municipal de Saúde, nos informe quando será feita a manutenção em dois aparelhos de ar condicionado defeituosos da Macro IV de Saúde, sendo um na sala de pediatria e outro na sala de ginecologia.

### **JUSTIFICATIVA**

Referidos aparelhos atualmente apenas ligam, porém, não estão gelando, o que está originando diversas reclamações dos pacientes usuários e também dos médicos, devido ao calor insuportável que vem ocorrendo em nossa cidade.

Sala "Pereira Filho", 10 de dezembro de 2018.

  
**Júlio César Caetano**  
Vereador

aasj